

**5 kVA dan yuqori va suyuq dielektrikda ishlaydigan kuchlanish transformator mahsulotlarini
sertifikatlashtirish sinovlarini amalga oshirish bo'yicha
SINOV DASTURI**

T/r	Ko'rsatkich nomi	Me'yoriy hujjat talablari	Sinov usullari bo'yicha me'yoriy hujjat
1	Коэффициент трансформации	O'z DSt IEC 60076-1:2019 p.10 таблица 1 (п.2)	O'z DSt IEC 60076-1:2019 п.11.3
2	Группа соединения обмоток	O'z DSt IEC 60076-1:2019 п.7.1, Приложение D	O'z DSt IEC 60076-1:2019 п.11.3
3	Сопротивление и потери короткого замыкания	O'z DSt IEC 60076-1:2019 p.10 таблица 1 (п.1, 4)	O'z DSt IEC 60076-1:2019 п.11.4
4	Потери и ток холостого хода	O'z DSt IEC 60076-1:2019 p.10 таблица 1 (п.1, 5)	O'z DSt IEC 60076-1:2019 п.11.5
5	Сопротивление обмоток постоянному току	O'z DSt IEC 60076-1:2019 п.11.2	O'z DSt IEC 60076-1:2019 п.11.2
6	Проверка изоляции сердечника и рамы	O'z DSt IEC 60076-1:2019 п.11.12	O'z DSt IEC 60076-1:2019 п.11.12
7	Испытание изоляции приложенным напряжением (AV)	O'z DSt IEC 60076-3:2019 п.7.3.1.1 а), п.7.3.2.1.b), п.7.3.3.1.c)	O'z DSt IEC 60076-3:2019 p.10
8	*Диэлектрические испытания. Испытания индуцированного напряжения (IVW)	O'z DSt IEC 60076-3:2019 п.7.3.1.1.b) п.7.3.2.1.c)	O'z DSt IEC 60076-3:2019 п.п.11.1-11.2
9	*Диэлектрические испытания. Испытание напряжениями грозовых импульсов	O'z DSt IEC 60076-3:2019 п.7.3.1.2, 7.3.2.1.a), 7.3.3.1.a)	O'z DSt IEC 60076-3:2019 п.п.13.2-13.4
10	* Диэлектрические испытания. Испытание изоляции линейных вводов (LTAC)	O'z DSt IEC 60076-3:2019 п.7.3.2.1.d)	O'z DSt IEC 60076-3:2019 раздел 12

11	*Испытания устройств РПН	O‘z DSt IEC 60076-1:2019 п.11.1.2.1f, п.11.7	O‘z DSt IEC 60076-1:2019 п.11.7
12	*Испытание на герметичность давлением для жидкостных трансформаторов	O‘z DSt IEC 60076-1:2019 п.11.8	O‘z DSt IEC 60076-1:2019 п.11.8
13	*Испытание на повышение температуры	O‘z DSt IEC 60076-2:2019 раздел 6	O‘z DSt IEC 60076-2:2019 раздел 7

Izoh: Dielektrik sinovlarga doir talablar O‘z DSt IEC 60076-3:2019 standarti 7.2.1. bandi 1-jadvalda belgilangan toifalardan kelib chiqib amalga oshirilsin.

“*” Ishlab chiqaruvchi yoki import qiluvchi tomonidan ushbu ko‘rsatgichlar bo‘yicha akkreditatlangan sinov laboratoriyasining sinov bayonnomasini taqdim etilishi mumkun.

Texnik jihatdan tartibga solish agentligining
2025-yil 18-dekabrdagi 118-son buyrug'iga
2-ilova

**5 kVA dan yuqori va suyuq dielektrikda ishlaydigan kuchlanish transformator mahsulotlarini
IDENTIFIKATSIYA DASTURI**

T/r	Ko'rsatkich nomi	Me'yoriy hujjat talablari
1.	Классификация	O'z DSt IEC 60076-1:2019 п.5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.7.1
2.	Маркировка	O'z DSt IEC 60076-1:2019 п. 8.2, 8.3, Приложение А
3.	Конструкция	O'z DSt IEC 60076-1:2019 п. 6.4.2, Приложение G 2)

Izoh: Transformatorning texnik hujjatlarida “chulg'am qarshiligini o'lchash” ko'rsatgichi uchun etarli ma'lumotlar bo'lishi kerak.