



# YONG'IN XAVFSIZLIGINING TALAB VA QOIDALARI

**YONG'IN  
CHIQUISH  
SABABLARI**

Izolyatsiya buzilishi,  
nosoz elektr uzatkich

Yoqilgan holda qarovsiz  
qoldirilgan elektr  
asbob

Ortiqcha kuchlanish

Yoritish chirog'ini qog'oz  
bilan o'rash

Chiqish yo'llari to'silmasin

Eshiklar chiqish tomonga  
ochilishi lozim

Ish joyida keragidan ortiq  
yonuvchi moddalarni saqlamang

Bo'yash ishlarini faqat ventilyatsiya  
mavjud xonada amalga oshirish

Bosimli ballonlar bilan  
ishlashda xavfsiz  
masofani saqlash

Isitish  
moslamasidan  
**1 M**

Ochiq  
olovdan  
**5 M**

Ballonlarni qizib  
ketishidan saqlang

Zina tagida  
yonuvchi moddalar saqlamang

Moyli chiqindilarni maxsus  
qutilarda saqlash

**Korxonada yong'in xavfsizligini  
ta'minlash va nazorat qilish**

evakuatsiya chizmasi

jangovor hisob

yong'in  
sodir bo'lganda  
**101**

SUV

MOY QO'L VA KIYIM BILAN  
BALLONLARGA TEGISH TAQIQLANADI

Yo'lakni tutun qoplaganda

- Eshik va oynani zich yopish
- Eshikni ho'l mato bilan qoplash

Muzlagan quvurni issiq suv  
yoki bug' yordamida eritish  
(olovdan foydalanish taqiqlanadi)

Bino va inshootlardan 50 metrdan  
kam bo'lgan masofada chiqindilardan  
yoqish man etiladi

**50 M**

QUM

Payvandlash joyini metall  
qalqon bilan to'sish

**180 SM**

**5 SM**

O't o'chirish anjomlari  
to'silmasin

Evakuatsiya  
vaqtida vahimaga  
tushmaslik

Cekishga faqat maxsus  
tashkil etilgan joylarda  
ruxsat etiladi

O'choqni yoqish uchun  
neft mahsulotlaridan  
foydalanmang

Gaz sizish joyini sovunli  
ko'pik yordamida tekshiring  
(olov bilan emas)

Jamoat transportida  
yong'inga xavfli moddalarni  
olib yurmang

**XAVFSIZLIK QOIDALARIGA AMAL QILMASLIK,  
OG'IR OQIBATLARGA OLIB KELISHI MUMKIN**

